

Modul-AIR software update


De ventilatiewarmtepompen van Inventum zijn constant in ontwikkeling. We werken er elke dag aan om de warmtepomp zowel hardware- als softwarematig optimaal te laten werken. Zoals bij elk apparaat waar software in zit, is het ook bij onze warmtepompen mogelijk om deze te updaten. Voor een optimale werking van het systeem is het belangrijk dat de laatste softwareversie op de warmtepomp wordt geïnstalleerd.

Hoe update ik de software op de Modul-AIR?

Stap 1: Download de laatste software voor de Modul-AIR van de Inventum website, pak het Zip bestand uit en zet deze (3x .bin bestanden) op een **lege USB-stick (≤32Mb)**. Zorg dat deze **niet in een map** staan.

Stap 2: Haal de frontplaat van de Modul-AIR af en schroef de kap los.

Stap 3: Plug de USB stick met nieuwe software in de USB poort op de print plaat.




Stap 3: Ga in het installateursmenu naar 'USB Update'.

Stap 4: Druk op 'Zoek updates'. Als er niets verschijnt op het display controleer dan de USB stick op overige documenten en grootte.

Stap 5: Als de software is gevonden wordt deze getoond. Druk vervolgens op start update.

Stap 6: De software update wordt nu gestart. Nadat de update klaar is komt het startscherm automatisch in beeld.



Stap 7: Neem de USB stick uit en volg verdere instructies over de inbedrijfstelling uit de handleiding. Mogelijk dat nieuwe functionaliteiten ingesteld moeten worden.

Veel succes met de installatie. Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met onze service dienst.

Met vriendelijk groet,
Inventum Technologies B.V.
030 274 84 84